लय मुख्य अग्निशमन अधिकारी लखनऊ

कः न–42 / एफएस–2016

दिनॉक जनवरी, 07 ,2017

सेवा में,

प्रधानाचार्या,
ए0पी0एस0 एकेडमी,
सेनानी बिहार,रायबरेली रोड,
लखनऊ,

विषयः– ए0पी0एस0 एकेडमी,सेनानी बिहार,रायबरेली रोड, लखनऊ के स्कूल भवन का अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने के संबंध में ।

कृपया अपने पत्रांक:APS/02160/2017 दिनॉक 03.01.2017 का सदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जो उपरोक्त विषयक है ।

कृपया उक्त विषयक स्कूल भवन का एन0बी0सी0–2005 व भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2008 के अनुसार अग्निशमन अधिकारी पी0जी0आई0,लखनऊ द्वारा निरीक्षण/ परीक्षण कराया गया जिनकी आख्या के अनुसार निम्न तथ्य प्रकाश में आये :–

भवन की संरचनाः–

01– कुल भूखण्ड एरिया 6400.0 वर्ग मीटर है ।

02– विद्यालय भवन के भूतल का कवर्ड एरिया 1066.90 वर्ग मीटर है ।

03– विद्यालय भवन के प्रथम तल का कवर्ड एरिया 732.50 वर्ग मीटर व द्वितीय तल का कवर्ड एरिया 732.50 वर्ग मीटर है ।

04– विद्यालय भवन की ऊँचाई 8.50 मीटर है ।

भवन का अधिभोग एवॅ हेजार्डस श्रेणीः–प्रश्नगत भवन का अधिभोग एन0बी0सी0–2005 में शैक्षिक श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है ।

ढांचागत व्यवस्थाः–

01– **पहुॅच मार्ग** :–प्रश्नगत भवन तक अग्निशमन के वाहन जा सकते है ,पहुॅच मार्ग की चौडाई 09 मीटर है ।

02– **निकास मार्गः**– विद्यालय भवन में भूतल से प्रथम तल पर जाने हेतु एक स्टेयरकेश का प्राविधान किया गया है भवन से सुरक्षित पलायन हेतु एक अतिरिक्त स्टेयरकेश 1.50 मीटर चौडाई का बनाया जाना आवश्यक होगा ।

03– **सेटबैकः**– प्रश्नगत भवन का सेटबैक निम्नवत हैः–

- अग्रभाग – 06 मीटर से अधिक खुला स्थान ।
- पृष्ठ भाग– शून्य ।
- पार्श्व भाग प्रथम – 04 मीटर ।
- पार्श्व भाग द्वितीय – 06 मीटर से अधिक खुला स्थान ।

उपलब्ध अग्नि सुरक्षा व्यवस्था :–

01– **प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूसर)**:–विद्यालय भवन में फायर एक्सटिंग्यूसर आई0एस0–2190–2010 के अनुसार उपलब्ध पाया गया ।

02– **होजरीलः**– प्रश्नगत भवन में होजरील प्रत्येक तल पर अधिष्ठापित कराया गया है ।

03– **टैरिस टैंकः**– प्रश्नगत विद्यालय भवन के टैरिस पर टैरिस टैंक व 450 एल0पी0एम0 क्षमता का टैरिस पम्प का प्राविधान किया गया है ।

अतः उपरोक्तानुसार उपलब्ध अग्निशमन व्यवस्था व अग्निशमन अधिकारी पी0जी0आई0 के संस्तुति के आधार पर ए0पी0एस0 एकेडमी,सेनानी बिहार,रायबरेली रोड, लखनऊ भवन को अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्न शर्तो के अधीन निर्गत किया जाता है :–

15/03/19

HEMA KALAKOTI
PRINCIPAL
APS ACADEMY
SENANI VIHAR RAE-BARELI ROAD
LUCKNOW (U.P)